

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации Органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Тимашевском филиале



Церенов Ш.Б.
ФИО
М.П.

Гигиеническая оценка
№ 2897/31 15 июля 2022 года

по протоколу лабораторных испытаний №4422.22/4/Т от 05.07.2022г., по протоколу лабораторных испытаний №888.22/4/Б от 08.07.2022г., по протоколу лабораторных испытаний №4422.22/2/Т от 11.07.2022г., выполненные испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОССТУ.0001.512442)

Производство начато: 14.07.2022г. 10.30
Производство окончено: 14.07.2022г. 11.00

1. Основание: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах №250 от 14.06.2022г;

2. Заявитель: ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
Юридический адрес: 352000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100.
ИНН 2308105360 ОГРН 1052303653269

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

3. Наименование объекта: МТ №305, вода поверхностного водного объекта, отобранная на тренировочной базе по гребле на байдарках и каноэ;

4. Место отбора: Краснодарский край, ст-ца. Брюховецкая, ул. Батарейная, 2, МАУ спортшколы ст-цы Брюховецкой МО Брюховецкий район.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", глава III, таблицы 3.3, 3.7, 3.13.

6. Вывод: проба воды поверхностного водного объекта реки Левый Бейсужок, отобранная 04.07.2022 года на тренировочной базе по гребле на байдарках и каноэ МАУ спортшколы ст-цы Брюховецкой МО Брюховецкий район по адресу: Краснодарский край, ст-ца. Брюховецкая, ул. Батарейная, 2 исследована по микробиологическим показателям, паразитологическим показателям, обобщённым показателям и на содержание химических веществ: нитратов, нитритов и аммиака. Патогенные бактерии рода Salmonella, колифаги в пробе не обнаружены, ОКБ в пробе воды не превышают установленные гигиенические нормативы, однако результаты лабораторных исследований **не соответствуют** нормативам таблицы 3.7 главы III СанПиН 1.2.3685-21 **по энтерококкам**, по результатам исследований 43 КОЕ/100мл при норме – не более 10 КОЕ/100мл и **не соответствуют по E. coli** – по результатам - 240 КОЕ/100мл при норме – не более 100 КОЕ/100мл. Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших в пробе не обнаружены. По обобщённым показателям: растворенный кислород - результаты соответствуют нормативам таблицы 3.3 главы III СанПиН 1.2.3685-21, содержание в пробе воды

химических веществ: аммиака, нитратов и нитритов соответствует нормативам таблицы 3.13 главы III СанПиН 1.2.3685-21. Биохимическое потребление кислорода - БПК₅ по результатам составило 4,2 мг/л при допустимой уровне – не более 4,0 мг/л, что **не соответствует** гигиеническим нормативам таблицы 3.3 главы III СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене



Н.Р. Гологрудникова-Верстюк

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)


ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ


Ю.В. Жила
08.07.2022г.



Протокол испытаний
№ 888.22/4/Б от 08.07.2022г.

* Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: Администрация муниципального образования Брюховецкий район, Краснодарский край, ст-ца Брюховецкая, ул. Красная, 211

Объект, где производился отбор образца: МАУ спортшкола ст-цы Брюховецкой, МО Брюховецкий район, Краснодарский край, ст-ца Брюховецкая, ул. Батарейная 2, тренировочная база по гребле на байдарках и каноэ

Наименование образца испытаний: вода поверхностных водных объектов

Точка отбора: МТ №305 река Левый Бейсужок, Краснодарский край, ст-ца Брюховецкая, ул. Батарейная 2, тренировочная база по гребле на байдарках и каноэ

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 04.07.2022г. 12час. 10мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 04.07.2022 г. 12час.30мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Мищенко В.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки: термосумка при t+6⁰С

Основание для проведения испытаний: план СГМ на 2022г., поручение ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах №250 от 14.06.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.7

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОКБ	КОЕ/ 100мл(см ³)	240	не более 500	МУК 4.2.1884-04 п.2.8
E. coli	КОЕ/ 100мл(см ³)	240	не более 100	МУК 4.2.1884-04 Приложение 4
Энтерококки	КОЕ/ 100мл(см ³)	43	не более 10	МУК 4.2.1884-04 Приложение 6
Колифаги	БОЕ/100мл(см ³)	0	не более 10	МУК 4.2.1884-04 п.2.9
Патогенные бактерии рода Salmonella	в 1000мл(см ³)	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1884-04 п.2.10

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 04.07.2022г.

Дата окончания испытаний: 08.07.2022г

Испытания проводили: Давиденко О.В.

Окончание протокола.